

TVN

ENGINEERING SYSTEMS

141727, Россия, Московская область,
г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, Новое шоссе дом 56
Техническая и сервисная поддержка круглосуточно
тел.: +7 (495) 796-44-58
E-mail: servis-24@tvn-systems.ru
www.tvn-systems.ru

VIESMANN

climate of innovation

Основано в 1996 году

The TVN authorised center for premium service of heating equipment

Постановление Госгортехнадзора РФ от 01.02.2000 N 1
(ред. от 09.09.2002)
"Об утверждении Инструкции по контролю за содержанием
оксида углерода в помещениях котельных"
(вместе с РД 12-341-00)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2000 г. N 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ
ОКСИДА УГЛЕРОДА В ПОМЕЩЕНИЯХ КОТЕЛЬНЫХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Госгортехнадзора РФ от 09.09.2002 N 56)

Утвердить [Инструкцию](#) по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных.

Начальник
Госгортехнадзора России
В.Д.ЛОЗОВОЙ

Утверждена
Постановлением
Госгортехнадзора России
от 1 февраля 2000 г. N 1

Дата ввода в действие -
1 мая 2000 года

ИНСТРУКЦИЯ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ОКСИДА УГЛЕРОДА
В ПОМЕЩЕНИЯХ КОТЕЛЬНЫХ

РД-12-341-00
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Госгортехнадзора РФ от 09.09.2002 N 56)

Разработана, внесена отделом газового надзора.

Вводится в действие Постановлением Госгортехнадзора России от 07.02.2000 N 2 с 01.05.2000.

Редакционная комиссия: председатель комиссии - Сорокин А.А., заместитель председателя комиссии Нечаев А.С., члены комиссии: Кокорев Е.Н., Курганский А.Н., Стандрик Р.А., Хапонен Н.А. (Приказ Госгортехнадзора России от 20.12.99 N 265).

Рабочая группа: Сорокин А.А., Нечаев А.С., Кокорев Е.Н., Малышев Е.Н. (Госгортехнадзор России), Ширяев Р.Я., Бергауз А.Л. (НТЦ МПНУ "Энерготехмонтаж"), Дадыченко Ю.В., Самсонов И.В. (ФГУП СПО "Аналитприбор"), Богаченкова А.С. (ГПК и НИИ "СантехНИИПроект").

Аннотация

В последнее время имеют место случаи отравления оксидом углерода (СО - угарный газ, окись или оксид углерода) персонала котельных.

Учитывая, что причинами попадания в воздух помещений котельных оксида углерода являются, в основном, нарушения тяги, герметичности обмуровки котла и его дымоходов, в целях недопущения подобных случаев, Госгортехнадзор России своим письмом от 29.04.98 N 03-35/311 потребовал введения дополнительного контроля в помещениях котельных за содержанием оксида углерода.

Инструкция разработана на основании и с учетом требований:

Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 N 116-ФЗ;

Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" от 31.03.99 N 69-ФЗ;

Положения о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 N 234;

Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.98 N 779 "О федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в области промышленной безопасности";

"Правил безопасности в газовом хозяйстве" (ПБ 12-245-98), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.98;

ГОСТ 12.1.005-98 "Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";

ГОСТ 13320-81 "Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия";

ГН 2.2.5.686-98 "Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утвержденные Главным государственным санитарным врачом России 04.02.1998 N 4.

1. Общие положения

1.1. Инструкция по контролю за содержанием окиси (оксида) углерода в помещениях котельных (далее - Инструкция) устанавливает требования к проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации приборов контроля уровня концентрации окиси углерода (далее - приборов контроля) в помещениях котельных.

1.2. Инструкция распространяется на действующие, проектируемые и вновь реконструируемые помещения котельных. Допускается не применять требования настоящей Инструкции для помещений с котлами единичной тепловой производительностью свыше 50 ГДж/ч, работающими на газовом топливе.

(абзац введен Постановлением Госгортехнадзора РФ от 09.09.2002 N 56)

1.3. Выполнение Инструкции обязательно для организаций любых организационно - правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, а также граждан.

2. Понятия и термины

Рабочая зона - пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.

Рабочее место - место постоянного или временного пребывания работающих.

Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть рабочего времени (более 50% или более 2 часов непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

Зона дыхания - зона, ограниченная рабочим местом оператора (машиниста) котельной.

Система контроля концентрации оксида углерода в воздухе помещений котельных - конструктивно связанные между собой технические элементы, обеспечивающие определение типа газа и уровня его концентрации, сравнение уровня концентрации газа с пороговыми значениями, выработку управляющих сигналов для световой, звуковой сигнализации и внешних исполнительных устройств.

3. Причины возникновения повышенного содержания окиси углерода в воздухе помещений котельных

3.1. Основными причинами возникновения повышенного содержания окиси углерода в воздухе помещений котельных являются нарушения тяги, которые могут происходить в результате следующих обстоятельств:

3.1.1. Несогласованной работы дутьевого вентилятора и дымососа.

3.1.2. Колебания величины разрежения в топке котла, в связи с разрушением горелки, горелочного тоннеля, нарушений процесса смесеобразования топлива с воздухом.

3.1.3. Малой величины тяги в летний период у котлов с естественной тягой.

3.1.4. Взаимного влияния давлений в отводах газовых трактов котлов, имеющих общий газопровод, - при отключении одного из котлов.

3.1.5. Разрушения газопроводов при попадании в них грунтовых вод (или воды из других коммуникаций).

3.1.6. Появления течи из труб и других элементов поверхностей нагрева котлов, экономайзеров.

3.1.7. Загорания сажи на поверхностях нагрева котлов, работавших на твердом или жидком топливе.

3.1.8. Нарушений в настройке приборов и регуляторов соотношения давлений "газ - воздух", разрежения в топке, тепловой нагрузки.

3.2. Возникновение разрежения в помещениях котельной вследствие нарушений в работе приточной вентиляции, когда забор воздуха на горение топлива в котле осуществляется из этого помещения.

3.3. Нарушение газоплотности обмуровки и гарнитуры котлов, работающих с наддувом в топке.

3.4. Изменение типа топлива, имеющего теплоту сгорания, отличающуюся от предусмотренной программой настройки приборов автоматического регулирования процесса горения.

3.5. Другие причины.

4. Общие требования к приборам контроля содержания окиси углерода в помещениях котельной

4.1. Конструкция прибора должна удовлетворять требованиям ГОСТ 13320-81.

4.2. Приборы должны осуществлять непрерывный контроль содержания окиси углерода в рабочей зоне с сигнализацией о превышении установленных ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.686-98 порогов концентрации.

4.2.1. Чувствительность приборов должна быть избирательной по окиси углерода и не иметь перекрестной чувствительности по другим токсичным и горючим газам.

4.4. Сигнализация должна срабатывать на двух порогах (уровнях) концентрации СО в рабочей зоне.

4.4.1. Сигнализация первого уровня "Порог 1" - должна срабатывать при достижении предельно допустимой концентрации СО в рабочей зоне, равной 20 +/- 5 мг/куб. м (ПДК р.з.), при этом включается прерывистый световой сигнал.

4.4.2. Сигнализация второго уровня "Порог 2" - должна предусматриваться при достижении концентрации СО, равной 95 - 100 мг/куб. м (5 ПДК р.з.), при этом должны включаться непрерывный световой и звуковой сигналы.

4.4.3. Режим работы прибора должен предусматривать автоматическое снятие сигнализации "Порог 1" при снижении концентрации СО ниже ПДК р.з. Снять звуковую сигнализацию "Порог 2" оператор может нажатием кнопки "Сброс" при снижении концентрации СО до уровня не выше 2 ПДК р.з., световая сигнализация при этом снимается автоматически при достижении пороговых уровней концентрации.

4.5. Прибор контроля, в зависимости от принятой проектом схемы контроля СО в воздухе помещений котельной, должен иметь программу включения (отключения) аварийной вентиляции или автоматического отключения подачи топлива на котел до обеспечения нормальных концентраций СО на постоянных рабочих местах.

4.6. Звуковой и световой сигналы от нескольких приборов должны быть выведены на общий пульт сигнализации.

4.7. Устройство приборов контроля должно удовлетворять требованиям ПУЭ, предъявляемым к электрооборудованию во вне взрывоопасных зонах. Безопасность конструкции при этом должна удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.8. Приборы контроля СО, подключаемые к исполнительным механизмам газовых топливных систем, могут использоваться только при наличии сертификата установленного образца и разрешения на изготовление и применение этих приборов от Госгортехнадзора России.

4.9. Суммарная относительная погрешность измерений концентраций не должна превышать +/- 25%.

4.10. Срок службы системы контроля концентрации окиси (оксида) углерода в воздухе рабочей зоны должен быть не менее 10 лет.

4.11. Эксплуатационные характеристики приборов контроля должны предусматривать возможность нормального функционирования при температуре в помещении от 0 град. С до +50 град. С.

5. Требования к проектированию, монтажу (установке), наладке приборов контроля содержания СО в помещениях котельных

- 5.1. В котельных с постоянным присутствием обслуживающего персонала датчики приборов контроля устанавливаются на расстоянии 150 - 180 см над уровнем пола или рабочей площадки там, где пребывание оператора вероятно и продолжительно во время рабочей смены. Это место за рабочим столом в зоне дыхания у фронта котла.
- 5.2. В котельных, полностью автоматизированных, обслуживание которых осуществляется периодически, датчики приборов контроля устанавливаются у входа в помещение, а сигнализация от прибора контроля выводится на пульт дежурного оператора.
- 5.3. При установке приборов в котельных залах с несплошными междуэтажными перекрытиями каждый этаж следует рассматривать как самостоятельное помещение.
- 5.4. На каждые 200 кв. м помещения котельного зала следует устанавливать 1 датчик к прибору контроля, но не менее 1 датчика на каждое помещение.
- 5.5. Датчики приборов контроля необходимо устанавливать не ближе 2,0 м от мест подачи приточного воздуха и открытых форточек. При установке датчиков следует учитывать требования Инструкции завода - изготовителя по монтажу, которой должно быть максимально исключено отрицательное влияние на точность измерения концентрации СО от движущихся потоков воздуха, относительной влажности в помещении котельной и тепловых облучений.
- 5.6. Датчики приборов контроля от попадания на них влаги необходимо защищать установкой защитного козырька.
- 5.7. В запыленных помещениях необходимо предусматривать установку датчиков с фильтрами от пыли. Периодическая очистка загрязненных фильтров должна осуществляться в порядке, предусмотренном производственной инструкцией.
- 5.8. Проектами вновь строящихся котельных должна предусматриваться установка приборов контроля СО в помещениях котельной.
- 5.9. Установка приборов контроля в действующих и реконструируемых котельных должна осуществляться владельцем этой котельной в сроки, согласованные с территориальным органом Госгортехнадзора России.

6. Требования к эксплуатации приборов контроля СО

- 6.1. Находящиеся в эксплуатации приборы контроля должны иметь возможность периодической их проверки без демонтажа.
- 6.2. Не разрешается применение неисправных, с истекшими сроками поверки приборов контроля.
- 6.3. При срабатывании сигнала "Порог 1" эксплуатационному персоналу необходимо:
 - 6.3.1. Убедиться в постоянстве сигнала.
 - 6.3.2. Открыть двери, фрамуги, проверить действие рабочей вентиляции и включить аварийную вентиляцию (при ее наличии).
 - 6.3.3. Принять меры к обнаружению и устранению причины или источника проникновения СО в помещение котельной.
 - 6.3.4. Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.
 - 6.3.5. При сохранении уровня концентрации в течение часа - сообщить ответственному лицу за газовое хозяйство котельной о возникшей ситуации.
- 6.4. При срабатывании сигнала "Порог 2":
 - 6.4.1. Открыть двери, фрамуги, проверить функционирование вентиляции и включение аварийных вентиляторов (при их наличии).
 - 6.4.2. Принять меры к обнаружению и устранению причины или источника проникновения СО в помещение котельной.
 - 6.4.3. Сообщить ответственному лицу за газовое хозяйство котельной о возникшем инциденте.
 - 6.4.4. При сохранении концентрации СО 5 ПДК р.з. в течение 30 минут проверить отключение подачи топлива на котел. Повторный пуск котла в работу производится после устранения причин повышенной концентрации СО.
 - 6.4.5. Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.

7. Требования к обслуживанию, ремонту, поверке приборов контроля

- 7.1. Обслуживание и ремонт приборов контроля проводится в порядке и в сроки, предусмотренные технической документацией завода - изготовителя на эти приборы.
- 7.2. Тестирование и проверки приборов должны осуществляться по методике завода - изготовителя.
- 7.3. Один раз в год необходимо осуществлять государственную поверку сигнализаторов контрольными смесями на уровнях срабатывания.
- 7.4. Ремонт и обслуживание приборов контроля должны осуществляться обученным персоналом, прошедшим аттестацию в квалификационной комиссии специализированной организации или завода - изготовителя. Участие представителя органа Госгортехнадзора России в работе комиссии по аттестации названного персонала не обязательно.
- 7.5. По окончании срока службы прибора (датчика) контроля проводится его диагностика с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации или замены.
- 7.6. Персонал котельной должен ежемесячно удостоверяться в работоспособности приборов контроля с отметкой в вахтенном журнале.